

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới

Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Phường Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ nội dung báo giá:

Bà Đậu Thị Thu Hương

Trưởng khoa KSNK

Số điện thoại: 0779.529.777

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới; 178 Lê Lợi – Phường Đồng Hới – Tỉnh Quảng Trị.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 20 tháng 07 năm 2026 đến trước 15h00 ngày 27 tháng 07 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 27 tháng 07 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Số lượng sản phẩm theo yêu cầu

TT	DANH MỤC THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL
1	Máy khuấy trộn bể thiếu khí	Moto giảm tốc, tốc độ ≥ 28 vòng/phút, Công suất ≥ 0,75KW/380V. Cánh khuấy inox 304: 2 tầng cánh	cái	2
2	Máy thổi khí	Lưu lượng khí ≥ 2,2 m3/phút, cột áp 4m, công suất moto ≥ 5HP, điện áp 3 pha công suất ≥ 380V/50Hz.	Cái	1
3	Bơm định lượng hoá chất	Lưu lượng ≥ 11lít/h, công suất ≥ 45w, điện áp 1 pha/220/50Hz.	cái	1
4	Bồn chứa hoá chất	Bồn nhựa đứng, dung tích 500 lít	Cái	1
5	Bể hiếu khí 2	Bồn nhựa đứng, dung tích 10.000 lít	Cái	1

6	Bể lọc cát sỏi	Bồn nhựa đứng, dung tích 3.000 lít. Lớp sỏi đỡ dày $\geq 20\text{cm}$, lớp cát lọc dày $\geq 30\text{cm}$	HT	1
7	Hệ thống phân phối khí và đĩa thổi khí cho bể hiếu khí mới bổ sung	Ống inox $\Phi 76$, ống PVC và phụ kiện đi kèm. Đĩa thổi khí tinh $\Phi 270$: Lưu lượng $\geq 20\sim 150\text{ L/p}$, số lượng đĩa thổi khí ≥ 27 cái.	Hệ thống	1
8	Hệ thống điện động lực và điều khiển	Lắp đặt vào tủ điều khiển hiện có để điều khiển 02 máy khuấy trộn và 01 bơm định lượng	Hệ thống	1
9	Hệ thống đường ống công nghệ	Ống PVC & phụ kiện lắp đặt đường ống dẫn nước và hóa chất (đường kính từ $\geq 20\text{ mm}$)	Hệ thống	1
10	Chi phí khác (Chi phí lắp đặt máy móc, thiết bị; Chi phí chuyển giao công nghệ; Chi phí phân tích nước thải sau xử lý,)			

2. Quy cách sản phẩm/ yêu cầu kỹ thuật

- Chất thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT
- Bảo hành hệ thống sau sửa chữa ≥ 12 tháng

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện
- HTM đấu thầu quốc gia
- Lưu VT, KSNK

